




СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС  
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО  
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**



№ **РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0635**

(номер сертификата соответствия)

**000155**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр»  
 Российская Федерация, 142800, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул.  
 Промышленная, вл.8, стр.2  
 Телефон 8(496)6491624. ИНН 7729730600 ОГРН 1137746044798 Адрес электронной  
 почты: info@etc-energo.com 7729730600 ОГРН 1137746044798 Адрес электронной  
 почты: info@etc-energo.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр»  
 Российская Федерация, 142800, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул.  
 Промышленная, вл.8, стр.2 Телефон 8(496)6491624. ИНН 7729730600 ОГРН  
 1137746044798 Адрес электронной почты: info@etc-energo.com

**ОРГАН ПО**

**СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС». Адрес:  
 357538, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН  
 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО**

**ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Сухая смесь для жаростойкого шамотобетона на аллюминатном цементе ССШБА-14 Вермитэк  
 Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ**

**ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»  
 Раздел 6 Метод 1 Материал относится к негорючим материалам (НГ)

**ПРОВЕДЕННЫЕ**

**ИССЛЕДОВАНИЯ**

**(ИСПЫТАНИЯ) И**

**ИЗМЕРЕНИЯ**

Класс пожарной опасности КМ0  
 Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01. ПБ0824 от 07.08.2022г.. ИЛ «АРТАЛИКС»  
 Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»,  
 № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

Код ОКПД2  
 23.20.13.130  
 Код ТН ВЭД  
 3816000000

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н0635 от 14.07.2022г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н06235 от 16.07.2022г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.1131 от 08.08.2022 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01» ТУ 23.20.13-006-17088772-2022

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 08.08.2022 г. по 07.08.2027г.



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Савельев М.А.

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Куранов К.В.